

Fattispecie di violazioni amministrative non temperabili e/o previste ex legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20

2	Omessa comunicazione dei dati relativi alle manutenzioni.	Art. 13, co. 3, L.P. 20/2012	Manutentore	Il manutentore che ha eseguito una manutenzione ad un impianto termico dopo il 1 dicembre 2016 deve comunicare l'esito della manutenzione attraverso il portale dedicato SIRE entro 30gg dalla data della manutenzione. Se non procede con tale comunicazione è direttamente sanzionato.	Immediata (non temperata)	Non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro	
3	Omessa comunicazione dei dati dalle società distributrici di combustibile.	Art. 13, co. 4, L.P. 20/2012	Ditte distributrici di combustibile	Le ditte distributrici devono comunicare i dati per l'aggiornamento del catasto entro 60gg dal ricevimento della richiesta scritta da parte di APRIE. Trascorso tale termine sono immediatamente sanzionate	Immediata (non temperata)	Non inferiore a 2000 euro e non superiore a 10.000 euro	
4	Rifiuto o indisponibilità del responsabile dell'impianto previamente diffidato	Art. 13, co. 1, lett. d), L.P. 20/2012.	Responsabile dell'impianto	Il responsabile che non ha consentito di effettuare il sopralluogo programmato ovvero non si è reso disponibile alla data previamente concordata, è diffidato a contattare APRIE entro 30 giorni dal ricevimento della relativa lettera raccomandata di diffida affinché possa venire concordato un nuovo sopralluogo, pena l'irrogazione della sanzione.	Immediata (non temperata)	Non inferiore a 300 euro e non superiore a 2.000 euro	Per gli effetti della presente disposizione si rende noto che le lettere non ritirate dal destinatario per le quali si è compiuta giacenza per deposito presso l'ufficio postale di zona si presumono conosciute e pertanto recapitate.
5	Mancata esecuzione a regola d'arte delle attività di manutenzione	Art. 13, co. 2, lett. b), L.P. n. 20 del 2012.	Manutentore		Immediata (non temperata)	non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6.000 euro	La verifica sulla qualità della manutenzione è effettuata nei 45 giorni successivi alla data in cui quest'ultima è stata eseguita.