

Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615

uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 2659 del 04/10/2024

Attorno alle 22 del 3 ottobre è stata segnalata un'infiltrazione d'acqua

Santa Chiara, nella notte un guasto al sesto piano

Alle 22 circa della scorsa notte si è verificato un guasto in una tubatura dell'acqua che ha provocato l'allagamento di parte del reparto di Medicina alta intensità al 6° piano dell'ospedale Santa Chiara di Trento. Il personale è prontamente intervenuto per spostare in via precauzionale i pazienti, tamponare la perdita e procedere all'asciugatura dei locali.

La fuoriuscita dell'acqua al 6° piano, causata da una rottura in una condotta in pressione con acqua calda della rete di riscaldamento, oltre ad allagare il corridoio ha provocato un'infiltrazione nel controsoffitto dell'Unità operativa di pneumologia, senza interessare le stanze di degenza.

L'allarme è scattato verso le 22 di giovedì 3 ottobre, personale del reparto, tecnici e Vigili del Fuoco sono intervenuti per spostare i pazienti, individuare il guasto e tamponare la perdita d'acqua. Sono stati spostati otto pazienti e ricollocati in alcune stanze vuote dell'Unità operativa di Medicina interna.

Sono in corso le verifiche di funzionalità degli impianti e il ripristino delle aree interessate che non si concluderanno prima di alcuni giorni. Alla conclusione di tali attività si potranno quantificare i danni.

Foto e immagini a cura di Ufficio comunicazione Apss:

https://drive.google.com/drive/folders/188YODw82DzoxKt2K_JK2PbnVtMMGk4wH?usp=sharing

(rc)