

Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615

uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 451 del 24/02/2026

Interessati marginalmente la Neuropsichiatria infantile, i poliambulatori e il centro prelievi

Css Trento: interventi di ripristino dopo una perdita d'acqua

Nella prima mattina di oggi si è verificata una perdita d'acqua al terzo piano della palazzina B del Centro per i servizi sanitari di viale Verona a Trento. L'episodio è stato causato dallo sfilamento di un giunto collegato ai ventilconvettori dell'impianto di riscaldamento. La perdita d'acqua, individuata inizialmente nell'area del terzo piano, ha interessato anche parte dei piani sottostanti. In particolare sono stati coinvolti il corridoio lato nord, alcune stanze della Neuropsichiatria infantile, i poliambulatori e i bagni dell'area prelievi.

Il tecnici dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino e delle ditte di manutenzione sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza gli spazi: le aree interessate sono state delimitate, l'accesso ai locali temporaneamente non agibili è stato interdetto e, in via precauzionale, è stata disattivata parte dell'alimentazione elettrica. Alcuni uffici e attività sono stati momentaneamente spostati per ridurre al minimo i disagi. Sono in corso le operazioni di pulizia e risanamento degli ambienti coinvolti dall'allagamento.

L'impatto sull'utenza è stato contenuto: alcune attività ambulatoriali potrebbero subire temporanee riorganizzazioni o spostamenti, ma i servizi sanitari continuano a essere garantiti. Il personale sta lavorando per ripristinare quanto prima la piena operatività degli spazi.

(vt)